

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 т.72-36-63 ф.72-63-85 E-mail: mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон до-
верия» (4242) 72-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НДПР Долинского района

(наименование органа государственного надзора)

Сахалинская область, г. Долинск, ул. Хабаровская, 18, тел. 8 (42442)27701, E-mail:
dolinsk_nadzor@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 14/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росинка»
с. Сокол, Долинского района Сахалинской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Долинского района по
пожарному надзору Байкалова Е.А. ТО НД Долинского района № 14
(наименование органа ГПН)

от « 01 » июня 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 07 » июня 2021 г. по 16 ч 30 мин. « 22 » июня 2021 г.

проведена проверка

Главным государственным инспектором Долинского района по пожарному надзору
Байкаловым Евгением Анатольевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Росинка»
с. Сокол, Долинского района Сахалинской области по адресу: Долинский район,

с. Сокол, ул. Луговая, д.49А

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей МБДОУ Детский сад «Росинка» с. Сокол Кисловой Викторией
Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной	Пункт (абзац	Срок	Отметка
---	-----------------------------------	--------------	------	---------

Предписания	безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	устранения нарушения требования пожарной безопасности	(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На дверях эвакуационного выхода в групповой ячейке «Ягодка» на первом этаже здания отсутствует механизм для самозакрывания.	п.24 ППР №1479. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	30.12.21	
2	На дверях эвакуационного выхода в групповой ячейке «Веселая полянка» на первом этаже здания отсутствует механизм для самозакрывания.	п.24 ППР №1479. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состоя-	30.12.21	

		ние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.		
3	На дверях эвакуационного выхода в групповой ячейке «Умники и умницы» на втором этаже здания отсутствует механизм для самозакрывания.	п.24 ППР №1479. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	30.12.21	
4	На дверях эвакуационного выхода музыкального зала на втором этаже зда-	п.24 ППР №1479. Руководитель	30.12.21	

	<p>ния отсутствует механизм для самозакрывания.</p>	<p>дитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.</p>		
<p>5</p>	<p>В подвальном помещении не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.</p>	<p>п.15 ППР №1479. Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе элек-</p>	<p>30.12.21</p>	

		трическими про- водами, кабеля- ми, трубопрово- дами.		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в январе 2022 г.

(квартал, месяц).

Главный государственный инспектор
Долинского района по пожарному надзору
Байкалов Евгений Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» июня 2021г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature: Zaverushkin Pavel B.R.)
(должность, фамилия, инициалы)

«23» июня 2021г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.